

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA RDO per la Fornitura e installazione di n. 18 condizionatori per le stazioni della rete regionale di qualità dell'aria

Quesito n. 1: dal disciplinare si evince il dettaglio, elenco delle cabine dove sostituire le macchine, ma non si evince quale climatizzatore (ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA) deve essere sostituito. Si richiede se possibile il dettaglio delle macchine.

Risposta al quesito n. 1

Tutti i 18 climatizzatori devono essere forniti e sostituiti. Quelli indicati con "SI" nella tabella verranno smontati e smaltiti dalla ditta della manutenzione, mentre tutti gli altri saranno smontati e smaltiti dall'operatore economico aggiudicatario

Quesito n. 2: in riferimento all'oggetto, vorremmo gentilmente avere il numero esatto della potenza richiesta delle macchine da sostituire (BTU).

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Potenza frigorifera nominale 5,0 kW (intervallo di capacità da 1,4 a 5,6 kW)

Quanti da 9000 BTU?

Quanti da 12000 BTU ?

Quanti da 18000 BTU ?

Risposta al quesito n. 2

Il valore dei BTU delle macchine da sostituire è pari a 18000 BTU