



ALLEGATO A - CONSISTENZA SINTETICA DEI CONTROLLI

Alessandria, Casale M.to, Asti, Nizza M.to, Biella, Novara, Gozzano, Vercelli, Omegna

Voce comparativa	Alessandria Spalto Marengo 33	Alessandria Spalto Marengo 38	Alessandria Via Don Gasparolo 3	Asti	Biella Via Pella	Biella Via Piacenza 11	Casale Monferrato	Gozzano	Nizza Mto	Novara	Omegna	Vercelli	Totale quantità
01 06.A20.N05.005 Verifica estintori, quota fissa di intervento per ogni complesso edilizio	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
02 06.A20.N05.010 Verifica estintore di qualunque tipo	126	60	144	48	54	54	18	12	12	354	210	162	1254
03 06.A20.N05.020 Revisione estintore a Co2 da kg 5	14	7	15	2	0	1	2	1	0	20	6	7	75
04 06.A20.N05.050 Revisione estintore a polvere ABC da kg 6 - 55A 233BC	8	3	9	6	9	8	1	1	2	39	3	20	109
05 06.P20.S01.005 Collaudo ISPEL estintore Co2 fino a litri 10	12	2	15	2	0	1	2	0	0	16	8	7	65
06 06.P20.S01.025 Collaudo estintore a polvere portatile	6	7	0	3	0	5	1	0	0	4	5	0	31
07 05.P75.F55.005 Per ogni idrante	66	0	24	0	36	0	0	0	0	72	60	54	312
08 05.P75.E15.005 Per ogni idrante o attacco motopompa	33	0	12	0	18	0	0	0	0	36	30	27	156
09 05.P75.F50.005 Per ogni idrante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 05.P75.I10.005 Prova idraulica di impianto antincendio o suoi componenti alla massima pressione di collaudo per il tempo e la pressione normalizzata con rilascio di certificato di prova a firma di tecnico abilitato, compreso noli di attrezzature, materiale di consumo, manodopera per l'assistenza alla prova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 05.P75.F00.005 Per impianto antincendio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
12 05.P75.M10.005 Sono comprese le opportune regolazioni e lavorazioni per il ripristino dei valori di riferimento Per ogni revisione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
13 06.A19.E01.005 Verifica centrale	6	6	6	6	6	0	0	0	0	6	6	6	48
14 06.A19.E02.030 verifica pulsanti manuali/ moduli /allarmi	72	24	48	36	30	0	0	0	0	66	30	48	354
15 06.A19.E02.035 Verifica elettromagnete/avvisatori (POA, sirene etc.)	36	12	48	36	36	0	0	0	0	84	24	54	330
16 06.A19.E02.005 Verifica rilevatori fumo o gas h<=4 m	65	31	112	63	0	0	0	0	0	267	8	33	579
17 06.A19.E02.025 verifica rivelatori lineari	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	6	0	48
18 N.P.01 Controllo semestrale EFC	0	0	6	0	48	0	0	0	0	12	0	0	66
19 N.P.02 Controllo porte tagliafuoco e uscite di emergenza	54	42	252	42	36	24	12	0	0	228	336	96	1122

NB: I valori numerici sono stati calcolati per un numero di verifiche pari a 2 per ogni anno di attività (verifiche semestrali)